



NOTA: Todas las masas de la instalación del usuario deberán ser conectadas a la puesta a tierra

| POS | Descripción | POS | Descripción |
|-----|---|-----|--|
| 1 | Caja de material sintético para laberinto de protección (Interrupción termomagnético bipolar + interruptor diferencial bipolar) | 5 | Codo de PVC de 34 mm de diámetro interior mínimo |
| 2 | Cabo de PVC de 18 mm de diámetro interior mínimo | 6 | Corriente "Omega" de acero cincado |
| 3 | Caja de material sintético para medidor de energía (Fabricada Edesur 0112-0438) | 7 | Pegote de PVC |
| 4 | Cabo de PVC de 34 mm de diámetro interior mínimo | 8 | Protección Plástica |